

## Protokół z przeglądu kotłowni gazowej za miesiąc.....

**Użytkownik:** Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul Gen. T. Pełczyńskiego 30.

**Lokalizacja:** ul Gen. T. Pełczyńskiego 30B w Warszawie.

**Typ kotłów:** gazowe kotły grzewcze Buderus Lagano typ GE 434 ; Gaz ziemny GZ 50

### Zakres czynności wykonanych podczas przeglądu:

	Prace przeglądowe	Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:		UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania
		prawidłową	nieprawidłową	
1.	Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji grzewczej (kontrola optyczna i poprawność funkcjonowania)			
2.	Sprawdzenie części instalacji przewodzących gaz i wodę: szczelność/ widoczne oznaki korozji/oznaki zużycia			
3.	Sprawdzenie i korekta ciśnienia wody w instalacji grzewczej			
4.	Sprawdzenie szczelności wewnętrznej			
5.	Sprawdzenie szczelności podczas pracy instalacji			
6.	Kontrola ciśnienia przepływy gazu	.....bar		
7.	Kontrola funkcjonowania (pomiar prądu jonizacyjnego podczas pracy palnika zapłonowego)	.....μA		

8.	Kontrola funkcjonowania (pomiar prądu jonizacyjnego podczas pracy palnika głównego )	..... $\mu$ A			
9.	Sprawdzanie poprawności działania urządzeń regulujących ( w tym korekta nastaw)				
10	Sprawdzanie poprawności działania urządzeń sterujących ( w tym korekta nastaw)				
11	Sprawdzanie poprawności działania urządzeń zabezpieczających ( w tym korekta nastaw)				
12	Pomiar wartości parametrów:				
	Ciąg kominowy	.....bar			
	Straty kominowe	.....%			
	Zawartość tlenu węgla CO	.....ppm			
13	Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotłowni				
14	Sprawdzenie pracy układu rozruchowego kotłowni				
Prace inne /uwagi:					
Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczętka firmowa /podpis/ data			Osoba odbierająca protokół (TBS)		

Prace wykonywane dwa razy w roku, do 30 kwietnia oraz do 30 września:		Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:		UWAGI diagnoza nieprawidłowości / sugerowany sposób postępowania
		prawidłowa	nieprawidłowa	
15	Czyszczenie kotłów grzewczych			
16	Czyszczenie palników gazowych			
17	Sprawdzenie całej instalacji pod względem prawidłowego funkcjonowania po zakończeniu czynności czyszczenia i konserwacji			
Prace inne /uwagi:				
Potwierdzenie prawidłowo wykonania prac przeglądowych: Pieczęć firmowa /podpis/ data		Osoba odbierająca protokół (TBS)		