

NUMER OBWODU	TW/1	–	–	–		TW/2	–	–	–
ILOŚĆ ELEMENTÓW	2	–	1	3		2	–	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]	200	5 000	–	–		100	–	–	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 3x1,5	YDYżo 5x4	5x(LqY 1x6)	3x(LqY 1x2,5)		YDYżo 3x1,5	–	–	–
NAZWA ODBIORNIKA	Oprawy oświetleniowe	Człon zasilający z RG–A	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Oprawy oświetlenia awaryjnego	REZERWA	REZERWA	REZERWA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA			TW	TW					

TABLICA TW. WIDOK ELEWACJI



Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 63 A
Stopień ochrony: IP65 (n/t)
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa IK07
Kolor: RAL 7035
Normy: PN–EN 61–439

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny

0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
5F... – wyłącznik nadprądowy selektywny
Fl... – wyłącznik różnicowoprądowy

K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy

Układ sieci: TN–S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze,
ochronne.

* 3f kWh – Licznik energii elektrycznej 3–fazowy (przeznaczyć do plombowania)

* – Przewidzieć do plombowania

PPWP – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40–170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	07.2015	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM P.W.	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA WYMIENNIKOWNI TW. SCHEMAT IDEOWY			RYS. NR IE-14

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.