

LEGENDA

RWC - rozdzielnica blaszana węzła 230/400V wg rys. nr 2,

- instalacja siłowa 230V, oświetlenia 230V,
- instalacja połączeń urządzeń automatyki,
- instalacja połączeń wyrównawczych - płaskownik FeZn30x2,
- oprawa świetlówkowa CO1-236, 2x36W,
- wyłącznik klawiszowy bryzgoodporny, 10A, 250V,
- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na rozdzielnicy,

R - regulator elektroniczny TROVIS 5573, w skrzynce IP-55,

- korytko kablowe,

Pozostałe urządzenia technologiczne węzła i urządzenia automatyki pogodowej znajdują się w kompaktowym węźle cieplnym dostarczanym przez producenta.
Oprzewodowanie węzła kompaktowego wykonać zgodnie z rysunkami 3, 4, 5.

Veolia Energia Warszawa S.A.
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
Dokumentacja projektowa 11/10008/2015
została pod względem eksploatacyjnym
ROZPATRZONA/UZGODNIONA
bez uwag/z uwagami jak niżej
Data 7.08.2015
Ważność uzgodnienia 2 lata
Za zgodność z obowiązującymi przepisami
i prawidłowość rozwiązań niniejszego
projektu odpowiada projektant.
Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada
za ewentualne nieujawnione wady i braki projektu.

Dział Technologii
St. Specjalista ds. technicznych
mgr inż. Marek Wałczak

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:

1. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi YDY, YLY, LIYCY, w korytkach kablowych i rurkach RVS, n/t.
2. Przewody automatyki pogodowej układać w oddzielnym korytku kablowym.
3. Odcinki przewodów układane na ścianie do wys. 1,5m chronić rurkami RVS.
4. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chronić rurką Peschla.
5. Zachować odstępy urządzeń technologicznych od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !
6. Do szyny PE (FeZn30x2) podłączyć objemkami rury instalcji c.o., c.w.
7. Oznaczenia urządzeń automatyki wg rys. nr 5.

aim architekci
pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z GARAŻEM PODZIEMNYM**			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Zbigniew Winiarek	Wa-379/01	07.2015	
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZAJĄCY	Waldemar Lasek	63/79	07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU	BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM P.B.W.	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WĘŹLE			RYS. NR 7

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.