

2.

1.1. ZŁOŻENIE S. UZGODNIENIA PRZETWÓRZENIA  
 DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW W PIONIE ROZWOJU  
 MPWiK S.A. w m.st. WARSZAWIE  
 ul. CZERNIAKOWSKA 124, 00-463 WARSZAWA  
 W CELU ZAWARCIA UMOWY O PEŁNIENIE  
 NADZORU NAD ICH BUDOWĄ.

3.

Odcinek przewodu kanalizacyjnego  
 od kanału do granicy nieruchomości  
 gruntowej stanowi urządzenie  
 kanalizacyjne.

4.

Budowę przewodów kanalizacyjnych  
 podziemnych należy rozpocząć od  
 kanału ulicznego po uprzednim  
 sprawdzeniu rzędnych.

Do wniosku o pełnienie nadzoru technicznego nad  
 budową przyłącza

kanalizacyjnego należy dołączyć 4 egz. wypełnionego i  
 jednostronnie podpisanego

5.

„Porozumienia dotyczącego budowy urządzenia  
 kanalizacyjnego, stanowiącego odcinek przewodu  
 kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną instalację  
 kanalizacyjną bądź przyłącze kanalizacyjne, położone na  
 nieruchomości Inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną,  
 wchodzącą w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
 i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w części leżącej poza  
 granicą nieruchomości gruntowej Inwestora”, którego wzór  
 znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce  
 „Dla klienta→Formularze→Dla wykonawców”

6.

W przypadku zainstalowania aparatów sanitarnych  
 w piwnicy, należy pomieszczenia zabezpieczyć  
 przed zalaniem spiętrzonymi ściekami w kanale  
 montując zawory burzowe.

7.

Wodomierz dostarcza i montuje  
 MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

8.

Po wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego  
 istniejące połączenie wody należy odciąć  
 i zdemontować pod nadzorem technicznym Zakładu  
 Eksploatacji Sieci Wodociągowej MPWiK S.A.  
 przy ul. Czerniakowskiej 106/124

9.

Tłuszcz, błoto i związki ropopochodne  
 z osadników i separatorów należy usuwać  
 poza obręb kanalizacji miejskiej.

10.

Do kanałów nie wolno  
 odprowadzać ścieków o  
 temperaturze ponad 35°C.

12.

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan.  
 na terenie obiektu odpowiada projektant.

11.

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN  
 NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA  
 NINIEJSZYM PROJEKTEM. MOŻE BYĆ  
 REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY  
 ZATWIERDZONY PROJEKT

13.

MIĘJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
 w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
 nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności  
 terenu, przez który przebiega połączenie wodociągowe  
 i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

14.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Nr uzg. 1489/2015 r.  
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
 W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 02-015 Warszawa  
 Pl. Starynkiewicza 5  
 PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
 Nr 1-Nr 14 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 23.07.2016 r.

SPRAWDZIŁ  
**PEŁNIAŁA**

*Bh*

*Szelemetko*

"Warunkiem przystąpienia do

realizacji projektu jest zgłoszenie  
 budowy przyłącza wodociągowego

1. i/lub kanalizacyjnego właściwemu  
 organowi".

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
 NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z UZGODNIONYM PROJEKTEM DO  
 DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW W PIONIE ROZWOJU  
 MPWiK S.A. w m.st. WARSZAWIE  
 UL. CZERNAKOWSKA 124. 00-463 WARSZAWA  
 W CELU ZAWARCIA UMOWY O PEŁNIENIE  
 NADZORU NAD ICH BUDOWĄ.

- 2.

3. Odcinek przewodu kanalizacyjnego  
 od kanału do granicy nieruchomości  
 gruntowej stanowi urządzenie  
 kanalizacyjne.

- 4.

Budowę przewodów kanalizacyjnych  
 podziemnych należy rozpocząć od  
 kanału ulicznego po uprzednim  
 sprawdzeniu rzędnych.

Do wniosku o pełnienie nadzoru technicznego nad  
 budową przyłącza  
 kanalizacyjnego należy dołączyć 4 egz. wypełnionego i  
 jednostronnie podpisanego

- 5.

„Porozumienia dotyczącego budowy urządzenia  
 kanalizacyjnego, stanowiącego odcinek przewodu  
 kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną instalację  
 kanalizacyjną bądź przyłączy kanalizacyjne, położone na  
 nieruchomości inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną,  
 wchodzącą w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
 i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w części leżącej poza  
 granicą nieruchomości gruntowej inwestora”, którego wzór  
 znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce  
 „Dla klienta→Formularze→Dla wykonawców”

- 6.

W przypadku zainstalowania aparatów sanitarnych  
 w piwnicy, należy pomieszczenia zabezpieczyć  
 przed zalaniem spiętrzonymi ściekami w kanale  
 montując zawory burzowe.

- 4.

**Wodomierz dostarcza i montuje**  
 MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

KIEROWNIK  
 DZIAŁU PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
*Atena Orłowski*

KIEROWNIK  
 KIEROWNIK  
 WYDZIAŁU PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  
*Bożena Paczkowska*