



Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

H_{pom}=2,80m

Veolia Energia Warszawa S.A.
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
Dokumentacja projektowa...
została pod względem eksploatacyjnym
ROZPATRZONA/UZGODNIONA
bez uwag/z uwagami jak niżej
Data... 15.07.2015

Ważność uzgodnienia 2 lata

Za zgodność z obowiązującymi przepisami
i prawdziwość rozwiązań niniejszego
projektu odpowiada projektant.

Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada
za ewentualne nieujawnione wady i braki projektu

Dział Technologii
St. Specjalista ds. technicznych
mgr inż. Anna Gajderowicz

Starszy specjalista
ds. technicznych

Anna Gajderowicz

10.01.2018

W pomieszczeniu węzła należy :

- Zamontować drzwi zewnętrzne, metalowe, otwierane na zewnątrz,
- odprowadzenie węzła ciepłego to studzienka schładzająca oraz studzienka z zaworem burzowym według projektu wod.-kan.
- Zamontować zlew, odprowadzić go do studzienki schładzającej, doprowadzić zimną wodę nad zlew,
- zamontować zawór czerpalny z końcówką do węzła;
- Posadzkę wykonać ze spadkiem do studzienki schładzającej,
- Zaleca się pomalowanie farbą olejną ściany do wysokości 1,7m nad posadzką pomieszczenia;
- całe pomieszczenie pomalować farbą emulsyjną;
- Pomieszczenie węzła ciepłego wyposażone zostanie w wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną kanały blaszane typu Z
- Rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej
- Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lekki włączony do wspólnego zbiorczego przewodu odprowadzającego o średnicy Dn 100,
- Przewód zbiorczy odprowadzenia Dn 100 sprowadzić ze spadkiem do studzienki schładzającej
- Wysokość pomieszczenia węzła H= 2,8m
- W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości minimum 2,2 m
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wg odrębnego opracowania);

		pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com		
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPŁEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z GARAŻEM PODZIEMNYM		
ADRES		Warszawa, ul. T. Korzona		
INWESTOR		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30		
GŁÓWNY PROJEKTANT		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
		mgr inż. J. Donew Jałowicka	Wa-55/96	07.2015
OPRACOWAŁ		mgr inż. Joanna Chodunaj		07.2015
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Monika Chociaj	MAZ/0494/PWOS/06	07.2015
REWIZJA		NR PROJEKTU	BRANŻA SANITARNA	STADIUM P.B.W.
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT WĘZŁA		SKALA 1:50
				RYS. NR 2

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.