


innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa
T +48 22 821 31 31
F +48 22 821 31 32
E operator@innogy.com
I www.innogystoenoperator.pl

Pismo numer:
ND\WK\09356\2015-ND-B\WK\00012\2017

DT
26.10.17
P. Janusz Cingli
26.10.17
0



innogy
STOEN OPERATOR

Warszawa dn. 16.10.2017r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa
Północ Sp. z o.o.
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa

Zmiana nr I z DNIA 16.10.2017 DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA nr ND\WK\09356\2015 z dnia 24.08.2015r

Niniejszym pismem zgodnie z §3 ust.8 umowy o przyłączenie, w związku z wnioskiem projektanta z dnia 29.09.2017r zmienia się następujące zapisy w warunkach przyłączenia obiektu: **budynek wielorodzinny, ul. KORZONA 93,95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. 10 obręb 4-10-05 Warszawa.**

§1

Skreśla się treść pkt 4, a wprowadza się zapis o treści następującej:

Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej będzie możliwe po:

- a) Wymianie przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. w stacji transformatorowej nr 9089 istniejącego transformatora na transformator 630kVA
- b) Wyposażeniu przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. dwóch pól w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 9089 w rozłączniki bezpiecznikowe 400A
- c) wybudowaniu przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. złącza kablowego sekcyjnego wyposażonego w każdej sekcji po 4 listwy bezpiecznikowe 400A na granicy działki, od strony ulicy Korzona (jako dostępnego dla służb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o. o.), zasilonego dwoma kablami Al o przekroju 4x240mm²/1kV z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 9089. Kable podłączyć do oddzielnych pól.

Typ i lokalizację złącza uzgodnić w innogy Stoen Operator Sp. z o. o. na etapie projektowania. Zastosować materiały zgodne ze specyfikacją innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

- d) wykonaniu przez Klienta czterech wewnętrznych linii zasilających z ww. złącza do obiektu Wewnętrzne linie zasilające podłączyć w sposób następujący:

WLZ1 – RG-A klatka A do sekcji 1 ww złącza kablowego Ps=70 kW

WLZ2 – RG-B klatka B do sekcji 2 ww złącza kablowego Ps=80 kW

WLZ3 – RG-C klatka C do sekcji 1 ww złącza kablowego Ps=67 kW

WLZ4 – RG-D klatka D do sekcji 2 ww złącza kablowego Ps=67 kW

- e) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczych w obiekcie.

§2

Skreśla się treść pkt 9.11, a wprowadza się zapis o treści następującej:

Przewidywany koszt realizacji przyłączenia przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. na dzień wydania warunków przyłączenia wynosi ok. 186796,00 zł.

§3

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nie ulegają zmianom.

§4

Pismo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Klienta (do wiadomości) i jeden dla innogy Stoen Operator Sp. z o. o. (do realizacji)

§5

Powyższe zmiany dla swej ważności nie wymagają zawierania aneksu do umowy zgodnie z §3 ust.8 umowy o przyłączenie

Specjalista Warunków Przyłączeń
Wojciech Kałczewiak

Menedżer
Warunków Przyłączeniowych
Wojciech Magdański