



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2016-03-11

ZDM-TSO-O.7044.341.2016.GAN

Pracownia Projektowa AiM
Arkadiusz Miśkiewicz
ul. Brzozowa 13a
40-170 Katowice

Dotyczy : Zabezpieczenia kabli oświetlenia ulicznego kolidujących z projektowaną siecią ciepłowniczą w ul. Korzona w dzielnicy Targówek w Warszawie.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy aktualną inwentaryzację urządzeń oświetlenia ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji. Istniejące kable oświetleniowe w miejscach kolizji z projektowaną siecią ciepłowniczą należy zabezpieczyć rurami ochronnymi AROT PS Ø110 mm o długości min. 2m (w przypadku braku lub uszkodzenia rury istniejącej). Projekt zabezpieczenia kabli oświetleniowych powinien uwzględniać utrzymanie ciągłości pracy oświetlenia ulicznego . Na etapie rozwiązań koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru TSO dla Dzielnicy Targówek – p. Robert Sasor tel. 22 55 89 205. Projekt wykonawczy należy uzgodnić w ZDM TSO przed rozpoczęciem robót.

Załączniki:

1. Schemat sieci oświetleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2. Wykaz urządzeń oświetleniowych (słupy, oprawy ,kable).
3. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza s.c w ul. Korzona – 1 egz.

Z-ca DYREKTORA

Mieczysław T. Jędrzejko