





## Oznaczenia i uwagi do schematów energetycznych

- 1)  – tablice mieszkaniowe wg schematów
-  – tablice usług wg schematów
- 2) <sup>(1)</sup> – (1) licznik trójfazowy,  
230/400V, dokładny typ wg ZE
- 3) WLZ – ty zasilające tablice:
  - TM – przewody YDypzo5x6 dla mieszkań P=12,5kW prowadzone pod tynkiem
  - TM – kable YKYz05x16 dla mieszkań P=25kW prowadzone pod tynkiem
  - TU – zgodnie z doбором WLZ
- 4) Liczniki, zabezpieczenia przedlicznikowe, listwy rozgałęźne 95/35mm<sup>2</sup> zamontowane w kanale piętrowym
- 5) Wszystkie punkty rozdzielcze WLZ przed licznikami przystosowane do plombowania
- 5) Rozdzielnice i tablice wg schematów
- 6) Kanały piętrowe produkcji Hulanicki i Bednarek
- 7) WLZ – ty mieszkaniowe prowadzić w garażu w korytach perforowanych z pokrywą, w szachtach w rurze PCV63.  
WLZ – ty o przekroju zgodnym z rysunkiem: SCHEMAT ENERGETYCZNY – DOBÓR WLZ
- 8) Typ zabezpieczeń przedlicznikowych:  
mieszkania – S303  
usługi – SLS

PRACOWNIA PROJEKTOWA		PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	OBIEKT:	PROJEKT:	TEMAT:	SKALA:	DATA:
		MGR INŻ. K. BRZESKA	MGR INŻ. A. SMAGOWICZ	ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	BUDOWLANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SCHEMAT ENERGETYCZNY KLATKOWY – OPIS	–	01.2018
		UPR. MAZ/0274/PWOE/14	UPR. MAZ/0418/PWOE/11				NR RYS.	
							2.RAD.E.12	