

Nr uzg. 2018.5

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

02-015 Warszawa

PL, Starynkiewicza 5

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI

Nr 1-Nr 13 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 11.06.2018 r.

KIEROWNIK
SPRAWDZIL
SPECJALISTA
WYDZIAŁU PRZYLĄCZY
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Andrzej Buszviński
Andrzej Buszviński

Bożena Łuszczowska
Bożena Łuszczowska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności

terenu, przez który przebiega połączenie wodo-

ciągowe i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZYLĄCZY

WODOCIAGOWYCH / KANALIZACYJNYCH

NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z UZGODNIONYM PROJEKTEM

DO DZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW

W PIONIE ROZWOJU MPWK S.A. W M. ST. WARSZAWA

UL. BRUKSELSKA 21, 03-973 WARSZAWA

W CELU ZAWARCIA UMOWY O PEŁNIENIE

NADZORU NAD BUDOWĄ

Wodomierz dostarcza i montuje

MPWK w m.st. Warszawa Spółka Akcyjna

Połączenie kotłowniowe wykonać na śruby

ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Budowę przewodów kanalizacyjnych

podziemnych należy rozpocząć od

kanalu ulicznego po uprzednim spraw-

dzeniu rzędnych.

W przypadku zainstalowania aparatów sanitarnych

w piwnicy, należy pomieszczenia zabezpieczyć przed

zalewaniem spiętrzonego ścieku w kanale montując

zawory burzowe.

Do kanałów nie wolno

odprowadzać ścieków

o temperaturze ponad 35°C.

Tłuszcz, błoto i związki ropopochodne

z osadników i separatorów należy usuwać

poza obręb kanalizacji miejskiej.

Odcinek przewodu kanalizacyjnego

od kanału do granicy nieruchomości

gruntowej stanowi urządzenie

kanalizacyjne.

Jeżeli w trakcie budowy przyłącza wodociągowego lub

kanalizacyjnego zaistnieje konieczność wprowadzenia

zmian nie wynikających z kolizji z istniejącym

uzbrojeniem lub innymi przeszkodami podziemnymi,

należy złożyć do uzgodnienia w Spółce projekt zamienny.

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan.

na terenie obiektu odpowiada projektant.

Do wniosku o pełnienie nadzoru technicznego nad

budową przyłącza kanalizacyjnego należy dołączyć 4 egz.

wypełnionego i jednostronnie podpisanego, rozumnienia

dotyczącego budowy urządzenia kanalizacyjnego,

stanowiącego odcinek przewodu kanalizacyjnego,

łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną bądź

przyłącze kanalizacyjne, położone na nieruchomości

Investora, z istniejącą siecią kanalizacyjną, wchodzącą

w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A., w części leżącej

poza granicą nieruchomości gruntowej Investora,

którego wzór znajduje się na stronie internetowej Spółki

w zakładce „Dla klienta → Formularze → Do wykonawców”.

DALSA ROZBUDOWA ICH KANAŁÓW - DO KANAŁÓW

NA TERENIE NIEMUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA

NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOŻE BYĆ

REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY

ZATWIERDZONY PROJEKT

Uzgodnienie ważne 3 lata