

- wypust 1–f
- wypust 3–f
- gniazdo 1–f z bolcem ochronnym, 16A
- zestaw 2 gniazd pojedynczych pod wspólną ramkę
- gniazdo 1–f z bolcem ochronnym, 16A, szczelne
- zestaw 2 gniazd pojedynczych pod wspólną ramkę, szczelne
- gniazdo 3–f, 16A, szczelne
- wyłącznik 1–biegunowy
- jw. lecz szczelny
- wyłącznik świecznikowy
- przycisk
- przycisk z podświetleniem
- czujka ruchu
- Przeciwpowozarowy Wyłącznik Przodu
- Przycisk z szybką

Łączniki oświetlenia montowane w pomieszczeniach administracyjnych ciemnych tj. pom. techniczne, wózkownię, korytarze komórek lokatorskich itp. należy wyposażyć w podświetlenie (neonówkę). Łączniki muszą być przystosowane do współpracy z oświetleniem LED. Łączniki dla instalacji dzwonekowej montowane na klatce schodowej powinny mieć oznaczenie (logo) dzwonka.

PRAĆOWNIA PROJEKTOWA	PROJEKTANT:		SPRAWDZAJĄCY:	OBIEKT:	PROJEKT:	TEMAT:	SKALA:	DATA:
	MGR INŻ. K. BRZESKA		MGR INŻ. A. SMAGOWICZ		WYKONAWCZY	OZNACZENIA	–	04.2018
UPR. MAZ/0274/PWOE/14			UPR. MAZ/0418/PWOE/11		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS.	4.RAD.E.1



- oprawa żarowa lub wypust sufitowy
- oprawa żarowa lub wypust ścienny
- n/t p/t

– instalacja na lub pod tynkiem
- k–200

– główna trasa kablowa – korytka kablowe
- 01 OK1

– numer obwodu oświetlenia ogólnego
- 021

– numer obwodu oświetlenia zewnętrznego
- S1 G1

– numer obwodu siłowego
- ST1

– numer obwodu sterowniczego
- TM–...

– tablica mieszkaniowa natynkowa wg. schematów
- RG...

– rozdzielnica elektryczna główna
- RK–...

– rozdzielnica elektryczna klatkowa mieszkaniowa
- RKA–...

– rozdzielnica elektryczna klatkowa administracyjna
- kabel grzewczy rur