

Oznaczenia koryt i drabinek:

- korytko kablowe administracyjne perforowane odkryte
- korytko kablowe wiz mieszkaniowe perforowane z pokrywą
- korytko kablowe pożarowe E90
- korytko kablowe teletechniczne perforowane odkryte
- drabinka kablowa teletechniczna
- drabinka kablowa elektryczna

UWAGI:

1. Korytka kablowe montować w koordynacji z instalacjami sanitarnymi.
2. Korytka wraz z zawiesiami do prowadzenia przewodów zasilających i sterujących odbiorami bezpieczeństwa o wytrzymałości ogniowej E90.
3. Trasy kablowe w przedsionkach ppoż i klatkach schodowych obudować obudowami EI90 np. płytami PROMAT.
5. Na rysunkach pokazano główne przebicia zgłoszone w wytycznych do architektury. Drobne przebicia wykonuje Wykonawca inst. elektrycznych wg potrzeb.
6. Przejścia przez stropy lub ściany oddzieleń pożarowych uszczelniać atestowanymi materiałami o odporności równej odporności danego oddzielenia.
7. Przepusty w ścianach zewnętrznych wykonać jako systemowe gazo i wodoszczelne.
8. Korytka pożarowe E90 prowadzić nad instalacjami sanitarnymi i nad pozostałymi korytkami.

Parametry koryt:

1. Koryta administracja i teletechniczne:
   – perforowane, h=60mm, blacha o grubości 0,7mm, obciążalność dopuszczalna > 0,4kN/m przy rozstawie podpór 1,5m.
2. Koryta do WLZ mieszkaniowych z rozdzielni głównej do rozdzielni klatkowych:
   – perforowane, h=60mm, blacha o grubości 1,0mm, obciążalność dopuszczalna > 0,5kN/m przy rozstawie podpór 1,5m, z pokrywą płaską o grubości blachy 1,0mm.
3. Koryta do WLZ mieszkaniowych z rozdzielni klatkowych do szachtów:
   – perforowane, h=60mm, blacha o grubości 1,0mm, obciążalność dopuszczalna > 0,5kN/m przy rozstawie podpór 1,5m, z pokrywą płaską o grubości blachy 1,0mm.

A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK

DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Słudalski, W.Kostrowicki Spj.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Katarzyna BRZESKA upr.nr: MAZ/0274/PWOE/14 — PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Adam SMAGOWICZ upr.nr: MAZ/0418/PWOE/11 — PODPIS:

OPRACOWAŁ/A/E
mgr inż. Michał WIECZOREK
inż. Robert KWAŚNIK
Bogumił BŁASZCZYK
Konrad MOLIS

NAZWA RYSUNKU

RZUT GARAŻU
TRASY KORYT KABLOWYCH I OTWOROWANIE
BUDYNEK B

BRANŻA	DATA	SKALA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	04.2018	1:100

FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	E.9	A