
L-A-2, L-A-3
D-A1, D-A2
L-A-1
L-U1
B-B-1, L-B-2
D-C, L-ADM
L-C-1, L-C-2, L-U2
L-U3
D-D1, D-D2
L-D-1, L-D-2
L-D-3, L-D-4, L-D-5
Szacht A
Szacht B
Szacht C
Szacht D
Szacht A2
Szacht D2
Główna Szyna Uziemiająca GSU
RGU-1
RO-1
RKA-1
RKA-A
RKA-B
RKA-C
RKA-D
WC-22.EG, nr 1, h=1,8m
WC-15.EG, nr 2, h=0,3m
WC-22.EG, nr 3, h=1,8m
WC-15.EG, nr 4, h=0,3m
WC-22.EG, nr 5, h=1,8m
WC-15.EG, nr 6, h=0,3m
WC-22.EG, nr 7, h=1,8m
WC-15.EG, nr 8, h=0,3m
WC-22.EG, nr 9, h=1,8m
WC-15.EG, nr 10, h=0,3m
WC-22.EG, nr 11, h=1,8m
WC-15.EG, nr 12, h=0,3m
WC-22.EG, nr 13, h=1,8m
WC-15.EG, nr 14, h=0,3m
WC-22.EG, nr 15, h=1,8m
WC-15.EG, nr 16, h=0,3m
WC-22.EG, nr 17, h=1,8m
WC-15.EG, nr 18, h=0,3m
WC-22.EG, nr 19, h=1,8m
WC-15.EG, nr 20, h=0,3m
WC-22.EG, nr 21, h=1,8m
WC-15.EG, nr 22, h=0,3m
WC-22.EG, nr 23, h=1,8m
WC-15.EG, nr 24, h=0,3m
W. PC. 10, wentylator kanałowy, strop K1 - 200, EC - 220Ø, wykonanie w stropie
64 mp
Zasilanie bezpotencjałowe do kotłowni (istniejące), zestaw hydrauliczny
Wz: L-H-A z RGA-1
Zapas przewodu 2,5m
Zasilanie skrzynki domofonowej
Zasilanie skrzynki domofonowej
Zasilanie skrzynki domofonowej