



Wybór trybu pracy went.:

- automatyczny (I)
- wyłączenie (0)
- załączenie ręczne (II)

- załączenie ręczne

- załączenie automatyczne

Sygnat alarmowy

ALARM 1

z detektorów CO/LPG

przekroczenie CO-20ppm, LPG-ok.10%DGW

Garaż

Sygnat alarmowy

ALARM 2

z detektorów CO/LPG

przekroczenie CO-60ppm, LPG-ok.20%DGW

Garaż

Sygnat alarmowy

ALARM 3

z detektorów CO/LPG

Awaria

Garaż

Awaria

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PROJEKTANT:

MGR INŻ. K. BRZESKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. A. SMAGOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

OBIEKT:

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM
PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYM
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

PROJEKT:

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:

ROZDZIELNICA KŁATKOWA RKA-C
BLOK APARATOWY B-6
UKŁAD STEROWANIA US-2

SKALA:

-

DATA:

04.2018

NR RYS.
4.RAD.E.120