





L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

B-1
blok
aparatowy



Opis	X E1;E2		kW
Sterowanie oświetleniem z RGA-1 Układ sterowania US-1	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej, Klatka B Oprawy załączane czujnikiem zmierzchowym	-	6	0,2
Oświetlenie klatki schodowej Klatka B Oprawy 24h	-	-	0,3
Oświetlenie klatki schodowej Klatka B Oprawy załączane czujkami ruchu	-	18	0,9
Oświetlenie korytarza Klatka B Oprawy załączane czujkami ruchu	-	15	0,6
Rezerwa	-	-	-
Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne Klatka B	54	-	0,4

PRACOWNIA PROJEKTOWA 		PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14 		SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11 		OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06		PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE		TEMAT: ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-B BLOK APARATOWY B-1		SKALA: -		DATA: 04.2018	
												NR RYS. 4.RAD.E.104			