

Oznaczenia WLZ zgodnie ze schematem energetycznym–Dobór WLZ

Moc zainstalowana Pi= 175,6 kW
Moc szczytowa Ps= 124 kW
Prąd obliczeniowy Io= 192,1 A
Wsp. zapotrzebowania mocy kz=0,70
Sieć zasilająca TN–C
Instalacja odbiorcza TN–S

Uwagi:

Rozdzielnica stojąca przyścienna z drzwiami
Klasa ochronności I, stopień ochrony IP54
Rozdzielnica I–klasa izolacji
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) patrząc od lewej:
– pole pomiarowe i zasilające: h=2050mm, b=600mm, t=300mm
– pole odpływowe (wył. PWP, odb.): h=2050mm, b=800mm, t=300mm
Zasilanie od góry, odpływy do góry
Wyposażenie produkcji Legrand, Eaton, Hager lub równorzędne
Wyłącznik główny, rozłączniki bezpiecznikowe – wytrzymałość zwarciowa >36kA
pozostałe aparaty – wytrzymałość zwarciowa 6kA
Oprzewodowanie układu pomiarowego – przewody DY2,5
innego koloru dla każdej z faz.

PRACOWNIA PROJEKTOWA	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO–USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4–10–06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGA–1 SCHEMAT	SKALA: –	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.E.93	