




opartowy blok B-6



Opis				kW
zasilanie detektorów CO/LPG Garaż B	I	I	24	0,1
Rezerwa	I	I	-	
Wentylator kanałowy W.PE.4 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.3 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PP.2 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy N.KL2 Garaż B	I	I	1	0,1
Nagrzewnica kanałowa NE.KL2 Garaż B	I	I	1	1,2
Wentylator kanałowy W.PE.1 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.2 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PW.1 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.KL1 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.2 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.SEP.1 Garaż B	I	I	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PP.5 Garaż B	I	I	1	0,1

do JF

MGR INŻ. K. BRZESKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

MGR INŻ. A. SMAGOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

**ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARA-
PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYM
NAZIENNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06**

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-E
BLOK APARATOWY B-6

SKALA:	DATA:
—	04.2018

DATA:
04.2018

4.RAD.E.144