



- automatyczny (I)
- wyłączenie (0)
- załączenie ręczne (II)

Wyłącznik zmierzchowy

kanal 1: 16:00 – 7:00 – ośw. wieczorowe i nocne
kanal 2: 16:00 – 23:00 – ośw. wieczorowe

Sygnał sterujący
do rozdzielnic klatkowych RKA—...
sterowanie oświetleniem wejść
do klatek schod. i przedsionków

Oświetlenie zewnętrzne
wieczorowe i nocne

Oświetlenie zewnętrzne
wieczorowe



MGR INŻ. K. BRZESKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

MGR INŻ. A. SMAGOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM
PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGA-1
BLOK APARATOWY B-1
UKŁAD STEROWANIA US-1

1

04.2018

NR RYS.

4.RAD.E.97