


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz



Opis												
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy HOG1 Garaż B	1,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy HOG1R Garaż B	1,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy HOG2 Garaż B	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy HOG2R Garaż B	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy TOG1 Garaż B	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy TOG2 Garaż B	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy WZOG1 Garaż B	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ogrzewanie rur – kable grzejne Obwód grzewczy KOG1 Garaż B	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasilanie szafy Rack Pom. teletechniczne Garaż B	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA AMR3D INWEST	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAŁOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNY I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-E BLOK APARATOWY B-5	SKALA: -	DATA: 04.2018
4.RAD.E.143							