


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz



kW	0,85	0,85	0,85	0,85
•	1	1	1	1
Odbiory wentylacyjne:				
Wentylator strumieniowy JF1 – garaż pierwszy bieg wentylatora				
Wentylator strumieniowy JF2 – garaż pierwszy bieg wentylatora				
Wentylator strumieniowy JF3 – garaż pierwszy bieg wentylatora				
Wentylator dachowy WG2 – garaż				

PRACOWNIA PROJEKTOWA 		PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14		SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAŁOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11		OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06		PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE		TEMAT: ROZDZIELNICA KŁATKOWA RKA-C BLOK APARATOWY B-6 C.D.		SKALA: –	DATA: 04.2018
												NR RYS. 4.RAD.E.119	