



L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz



Opis				kW
Wentylator kanałowy W.KL.5 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.SEP.2 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.4 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy N.KL.5 Garaż A	-	-	1	0,1
Nagrzewnica kanałowa NE.KL.5 Garaż A	-	-	1	1,2
Wentylator kanałowy N.KL.4 Garaż A	-	-	1	0,1
Nagrzewnica kanałowa NE.KL.4 Garaż A	-	-	1	0,6
Wentylator kanałowy N.KL.3 Garaż A	-	-	1	0,1
Nagrzewnica kanałowa NE.KL.3 Garaż A	-	-	1	0,6
Wentylator kanałowy W.PP.4 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.3 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.5 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.6 Garaż A	-	-	1	0,1
Wentylator kanałowy W.WZ.1 Garaż A	-	-	1	0,3
Wentylator kanałowy Garaż A	-	-	1	-



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTANT:

MGR INŻ. K. BRZEŚKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

OBIEKT:

ZESPÓŁ MIESZKAŁNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM
PODZIEMNY I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

PROJEKT:

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:

ROZDZIELNICA KŁATKOWA RKA-C
BLOK APARATOWY B-6 C.D.

SKALA:

-

DATA:

04.2018

NR RYS.

4.RAD.E.118