

Oznaczenia WLZ zgodnie z rysunkiem
Schemat energetyczny – Dobór WLZ

Moc zainstalowana Pi= 28,5 kW
Moc szczytowa Ps= 17,1 kW
Prąd znamionowy In= 26,6 A
Sieć zasilająca TN–S
Instalacja odbiorcza TN–S

Napięcie zasilania: 230/400V
System ochrony: sieć TN–S
Ustawienie: wisząca, naścienna
Rozdzielnica szafowa nn
Stopień ochrony: IP55
Klasa ochronności I
Ochrona od
porażeń: przewód ochronny
Wymiary: H=1200mm
B=600mm
T=250mm

Wymiary podane dla szafy
bez zainstalowanych drzwi.

Obudowa:

* blacha stalowa 2.0mm
* pokryta tworzywem sztucznym
* szafa kolor RAL 7035 (szary)
* zamknięcie drzwi: zamek baskwilowy z obrotową zapadką z półcylindrem

Zasilanie:

* zasilanie rozdzielnicy od góry
* odpływy wyprowadzone do góry

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARBUD INWEST	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO–USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4–10–06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA–A SCHEMAT	SKALA: –	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.E.98	