

Oznaczenia WLZ zgodnie z rysunkiem
Schemat energetyczny – Dobór WLZ

Moc zainstalowana Pi= 212 kW
Moc szczytowa Ps= 191 kW
Prąd obliczeniowy Io= 296,5 A
Sieć zasilająca TN-C
Instalacja odbiorcza TN-S

Uwagi:

Rozdzielnica stojąca przyścienna z drzwiami
Klasa ochronności I, stopień ochrony IP54
Standard wykonania: Hulanicki & Bednarek
Rozdzielnica typ: HABER I-klasa izolacji
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.):
h=2050mm, s=1000mm, g=400mm
Zasilanie od góry, odpływy do góry
Wyposażenie do zabudowy szeregowej
produkcji Legrand, Eaton, Hager lub równorzędne

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWEST	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGU-2 SCHEMAT	SKALA: –	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.E.86	