

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

B-3
blok
aparatowy



B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

B10A

YKYžo3x1.5

YKY2x1.5

YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5


YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5


YKYžo3x1.5

YKYžo3x1.5

YKY2x1.5



w kanale piętrowym
na ostatnim piętrze



w kanale piętrowym
na ostatnim piętrze

Opis			
Wentylator dachowy	1	0,1	W1
Nasada hybrydowa	1	0,1	W2
Wentylator dachowy	1	0,1	W3
Wentylator dachowy	1	0,1	W4
Wentylator dachowy	1	0,1	W5
Wentylator dachowy	1	0,1	W6
Wentylator dachowy	1	0,1	W7
Wentylator dachowy	1	0,1	W8
Wentylator dachowy	1	0,1	W9
Wentylator dachowy	1	0,1	W10
Wentylator dachowy	1	0,1	W11
Nasada hybrydowa	1	0,1	W12

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PROJEKTANT:

MGR INŻ. K. BRZEŚKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

OBIEKT:

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM
PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

PROJEKT:

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:

ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-A
BLOK APARATOWY B-3

SKALA:

-

DATA:

04.2018

NR RYS.
4.RAD.E.101