



Opis			kW
Centralka oddymiająca i pogodowa – klatka schodowa A	-	1	0,3
Centralka oddymiająca i pogodowa – klatka schodowa B	-	1	0,3
Centralka oddymiająca i pogodowa – klatka schodowa C	-	1	0,3
Centralka oddymiająca i pogodowa – klatka schodowa D	-	1	0,3
Centrala SSP Przedsionek pom. administracji, klatka C	-	1	0,5
Zasilacze sygnalizatorów akustycznych – garaż –1	-	2	0,2
Zasilanie bramy wjazdowej	1	-	1,5
Wentylator p.poż. W.PR.7 – przedsionek klatki A – garaż –1	-	1	0,1
Wentylator p.poż. W.PR.6 – przedsionek klatki B – garaż –1	-	1	0,1
Wentylator p.poż. W.PR.5 – przedsionek klatki C – garaż –1	-	1	0,1
Wentylator p.poż. W.PR.4 – przedsionek klatki C – garaż –1	-	1	0,1
Wentylator p.poż. W.PR.3 – przedsionek klatki D – garaż –1	-	1	0,1
Zas. zasilaczy SSP	-	-	-
Rezerwa	-	-	-
Rezerwa	-	-	-



MGR INŻ. K. BRZESKA  
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

MGR INŻ. A. SMAGOWICZ  
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM  
PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI  
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/  
RADZIMSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI  
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGA-1 BLOK APARATOWY BB1

1

04.2018

4.RAD.E.95