



UWAGI I OZNACZENIA:

Instalację należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.
Przycisk dzwonekowy połączyć z domofonem przewodem 0Mv2x1.
Przycisk dzwonekowy przy drzwiach Wykonawca przyjmuje wg projektu architektury wnętrz części wspólnej.
Wysokość montażu osprzętu, jeżeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:
– wtyczniki ośw. h=1,2m
– wypust do kuchni elektr. "K" h=0,6m
– gniazdo w kuchni h=1,2m
– gniazdo do okapu "O" w kuchni h=2,3m
– gniazdo do zmywarki "Z" w kuchni h=0,6m
– gniazdo do lodówki "L" w kuchni h=0,6m
– gniazda w łazience h=1,2m
– gniazda w pokojach h=0,3m
– gniazda na tarasach i loggiach h=0,3m

Wysokość wypustów ściennych, jeżeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:
– wypust oświetleniowy w łazience h=2,3m
– wypust do oświetlenia szafek "Os" w kuchni h=0,3m od sufitu
Oprawa oświetleniowa na balkonach montowana bezpośrednio pod stropem.

Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazda RTV instalację wykonać przewodem KHC21 lub równoważnym w RKSg022.
Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazda RTV SAT instalację wykonać przewodem 2x KHC21 w osobnych rurkach RKSg022.
Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazda teleinformatycznych instalację wykonać przewodem UTP kat.5e 4x2x0,5 w RKSg022.
Wysokość montażu osprzętu, jeżeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:
– domofon h=1,4m
– gniazda RTV i RTV SAT h=0,3m
– gniazda teleinformatyczne T h=0,3m
– skrzynka telekomunikacyjna TSM h=0,3m spód.
Przewody teletechniczne można wciągać do peszli dopiero po wykonaniu wyłewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych. Zabrano się wciąganiu przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli. We wszystkie rurki należy wciągnąć pilot ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min. 75kg.

TYP 17 – DOTYCZY LOKALU NR:		PRACOWNIA PROJEKTOWA		PROJEKTANT:		SPRAWDZAJĄCY:		OBIEKT:		PROJEKT:		TEMAT:		SKALA:		DATA:	
A: 6, 7, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 32, 33				MGR INŻ. K. BRZESKA		MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ		ZESPÓŁ MIESZKAŃO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM PRZY UL. HANDLOWEJ/ RAZDYMINSKIEJ W WARSZAWIE DZIAKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06		WYKONAWCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE W MIESZKANIACH I USŁUGACH		RZUT MIESZKANIA – TYP 17		1:50		04.2018	
				UPR. MAZ/0274/PWOE/14		UPR. MAZ/0418/PWOE/11											
				INWEST												NR RYS.	
																4.RAD.ETM.33	