

PLAN PROWADZENIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ  
DO BUDYNKU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE

SKALA 1:500 *lia Energia Warszawa S.A.*

Usytuowanie trasy projektowanej  
sieci ciepłowniczej należy uzgodnić  
na naradzie koordynacyjnej  
w Biurze Geodezji i Katastru

PROJEKTOWANE PRZEWODY M.S.C. PREIZOŁOWANE

ZAWORY ODCINAJĄCE

ISTNIEJĄCA SIĘĆ CIEPŁNA PREIZ. WYSOKICH PARAMETRÓW

PROJEKTOWANY WEZEŁ CIEPLNY

Wszelkie prace na sieci ciepłowniczej wymagające wstrzymania dostawy ciepła  
mogą być realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 września i muszą być  
uzgodnione z Działem Ruchu

nr ewid. *731/2017*

*Veolia Energia Warszawa S.A.*

Dział Techniczny

akceptuje trasę sieci ciepłowniczej

bez uwag / *z uwagami*

Warszawa, dnia *18.12.2017*

Starszy specjalista  
ds. technicznych

*Michał Rakowski*

