

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-poż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania węgarków okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
3. Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
4. Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
5. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji. rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
6. Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykończonej posadzki.
7. Elementy i materiały wykończeniowe niezdefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
8. Dane dotyczące stolarki i ślusarki wg opisu technicznego.
9. Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne , z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

- ściany i słupy żelbetowe
- ściany z bloczków wapienno-piaskowych
- izol. termiczna wełna mineralna
- izol. termiczna styropian

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA

---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)
20,0	styropian EPS 70 fasada
18,0/25,0	ściana z bloczków silikatowych/żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sz.1A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA - ŚMIETNIK

---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)
20,0	styropian EPS 70 fasada
18,0	ściana z bloczków silikatowych/żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	gres mrozoodporny

Sz.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA

---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)
20,0	wełna mineralna
18,0/25,0	ściana z bloczków silikatowych/żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sz.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA - ŚMIETNIK

---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)
15,0	wełna mineralna
18,0/25,0	ściana z bloczków silikatowych/żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	gres mrozoodporny

Sz.4 ATTYKA DACH

---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)
20,0	styropian EPS 70 fasada
15,0	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	gruntowanie
10,0	styropian wodoodporny XPS
2x	papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1 ŚCIANA MUROWANA TYNKOWANA MIĘDZYLOKALOWA

---	tynk wewnętrzny gipsowy
18,0/25,0	ściana z bloczków silikatowych - sillkat A plus
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sw2 ŚCIANA MUROWANA TYNKOWANA

---	tynk wewnętrzny gipsowy
18,0	ściana z bloczków silikatowych - sillkat A plus
5,0	bloczek YTONG MULTIPOR
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sw3 ŚCIANA MUROWANA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA I PRZEDSIONKI

---	tynk wewnętrzny gipsowy
25,0/18,0	ściana z bloczków silikatowych - sillkat A plus
10,0	wełna mineralna
---	tynk wewnętrzny cienkowarstwowy na siatce

Sw4 ŚCIANA MUROWANA TYNKOWANA ŚMIETNIK

---	tynk wewnętrzny gipsowy
25,0	ściana z bloczków silikatowych - sillkat A plus
10,0	bloczek YTONG MULTIPOR
---	gres mrozoodporny

Sw5 ŚCIANA ŻELBETOWA TYNKOWANA

---	tynk wewnętrzny gipsowy
18,0	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
5,0	bloczek YTONG MULTIPOR
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sw7 ŚCIANA ŻELBETOWA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA

---	tynk wewnętrzny gipsowy
20,0	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
5,0	bloczek YTONG MULTIPOR
---	tynk wewnętrzny gipsowy

Sw8 ŚCIANA ŻELBETOWA TYNKOWANA PRZEDSIONEK

---	tynk wewnętrzny gipsowy
25,0/18,0	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji
10,0	wełna mineralna
---	tynk wewnętrzny cienkowarstwowy na siatce

UWAGA:
materiały silikatowe na podstawie katalogu firmy Silikaty

1.1 DACH PŁASKI

10,0	żwir płukany 16-32mm
1x	geowłóknina
1x	papa wierzchnia (antykorzenna)
1x	papa podkładowa (samoprzylepna)
20,0	styropian twardy EPS100
---	klej bitumiczny
1x	papa podkładowa (paroizolacyjna)
---	preparat gruntujący
min.5,0	beton spadkowy 2% w kierunku wpustów
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny

1.2 DACH NAD SZYBAMI WINDOWYMI

1x	papa wierzchnia
1x	papa podkładowa (samoprzylepna)
10,0	styropian twardy EPS100
1x	papa podkładowa (paroizolacyjna)
---	preparat gruntujący
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

1.4 DASZEK NAD BALKONAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI

1x	papa wierzchnia
1x	papa podkładowa (samoprzylepna)
5,0	styropian twardy EPS100
---	preparat gruntujący
---	płyta żelbetowa ze spadkiem 1% wg proj. konstrukcji
5,0	styropian twardy EPS100
---	tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)

2.1 STROP MIĘDZYPIĘTROWY POM. MIESZKALNE

2,0	warstwa wykończeniowa
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
2,0	styropian akustyczny 20/22
3,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny

Uwaga w pom. mokrych zastosować:
- na szlichtę izolację z płynnej folii
- na strop 1 x papę klejoną z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz

2.2 STROP KOMUNIKACJI OGÓLNEJ

2,0	gres antypoślizgowy na kleju
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
5,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny

2.3 STROP SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE

2,0	gres antypoślizgowy na kleju
---	płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
---	tynk wewnętrzny

2.4 STROP NAD PRZEJAZDEM POM. MIESZKALNE

2,0	warstwa wykończeniowa
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
2,0	styropian akustyczny 20/22
3,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x	papa parolizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnętrznego
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
25,0	styropian elew. EPS 70
---	tynk elewacyjny

Uwaga w pom. mokrych zastosować:
- na szlichtę izolację z płynnej folii

2.6 STROP NAD GARAŻEM USŁUGI

2,0	warstwa wykończeniowa
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
5,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x	papa parolizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
15,0	płyty systemowe z wełny lamelowej (w przestrzeni hali garażowej)

2.7 STROP NAD GARAŻEM KOMUNIKACJA OGÓLNA

2,0	warstwa wykończeniowa
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
5,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x	papa parolizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

3.1 POSADZKA GARAŻ KOMUNIKACJA OGÓLNA

2,0	gres antypoślizgowy na kleju
---	preparat gruntujący
40,0-60,0	płyta fundamentowa (beton wodoniepr.zeszalalny) wg proj. konstrukcji
---	warstwa poślizgowa folia PE
---	grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.2 POSADZKA GARAŻ OGÓLNY POMIESZCZENIA TECHNICZNE

---	mineralne utwardzenie powierzchniowe np. DST i zatarcie mechaniczne
---	40,0-60,0 płyta fundamentowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoniepr.zeszalalny) wg proj. konstrukcji
---	warstwa poślizgowa folia PE
---	grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.3 WYKOŃCZENIE ZBIORNIK RETENCYJNY

---	wodoszczelna, cienkowarstwowa wyprawa mineralna do zbiorników wodnych
40,0	płyta fundamentowa / ściany (beton wodoniepr.zeszczalny) wg proj. konstrukcji
---	warstwa poślizgowa folia PE
---	grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

4.1 PŁYTA NAD GARAŻEM ZIELEŃ

41,0-31,0	substrat glebowy /trawa/
1x	włóknina filtracyjna
10,0	warstwa drenażowa /żwir płukany/
1x	geowłóknina
5,0	szlichta cementowa zbrojona
5,0	izolacja termiczna /styrodur/
1x	papa wierzchnia (antykorzenna)
1x	papa podkładowa
---	preparat gruntujący
---	strop żelbetowy ze spadkiem w kierunk odwodnienia (beton wodoniepr.zeszczalny) wg proj. konstrukcji

4.2 PŁYTA NAD GARAŻEM CHODNIK

6,0	kostka betonowa
min. 3,0	podsypka cementowo-piaskowa
10,0	warstwa drenażowa /żwir płukany/
1x	geowłóknina
5,0	izolacja termiczna /styrodur/
1x	papa wierzchnia (antykorzenna)
1x	papa podkładowa
---	preparat gruntujący

4.3 PŁYTA NAD GARAŻEM PARKING

8,0	kostka betonowa
min. 4,0	podsypka cementowo-piaskowa
---	kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm
1x	włókninna filtracyjna
10,0	warstwa drenażowa /żwir płukany/
1x	geowłóknina
5,0	izolacja termiczna /styrodur/
1x	papa wierzchnia (antykorzenna)
1x	papa podkładowa
---	preparat gruntujący
---	strop żelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodoniepr.zeszczalny) wg proj. konstrukcji

4.4 POCHYLNIA DO GARAŻU

---	zatarcie mechaniczne i szczotkowanie poprzeczne lub odcisk listew ułożonych w jodełkę
30,0	pochylnia żelbetow (beton wodoniepr.zeszczalny) wg proj. konstrukcji
10,0	styrodur klejony na klej ATLAS STOPTER k-10 (rozprowadzenie kleju pacą o wys. grzebienia 10mm) mocowany kołkami PCV (10szt/m²)

5.1 BALKON

2,0	płytki gresowe mrozoodporne na elastyczne zaprawie klejącej wg sys. *IZOHAN*
---	izolacja przeciwwodna wg sys. *IZOHAN*
5,0	wylewka betonowa zbrojona włókne rozproszonym lub siatką
---	folia
3,0	izolacja termiczna styropian twardy XPS
---	parobzolacja wg sys. *IZOHAN*
---	płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0	styropian elew. EPS70
---	tynk elewacyjny

5.2 BALKON

2,0	płytki gresowe mrozoodporne na elastyczne zaprawie klejącej wg sys. *IZOHAN*
---	izolacja przeciwwodna wg sys. *IZOHAN*
5,0	wylewka betonowa zbrojona włókne rozproszonym lub siatką
---	folia
20,0	izolacja termiczna styropian twardy XPS
---	parobzolacja wg sys. *IZOHAN*
---	płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0	styropian elew. EPS70
---	tynk elewacyjny

A	01.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Studelski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT	PODPIS:
arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: BI/29/01	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS:
arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75	
OPRACOWANIE	
mgr inż. Monika ALTRYCH tech.bud. Agnieszka Szymplińska	inż. Paweł ROMAN tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ P2

BRANŻA	DATA	SKALA
ARCHITEKTURA	01.2018	1:100

FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT BUDOWLANY	2.RAD	A.P.02	A