

1.1 DACH PŁASKI
10,0 żwir płukany 16-32mm
— geowłóknina
— papa warstwowa (antykorzenna)
— papa podkładowa (samoprzylepna)
20,0 wełna mineralna twarda
— papa termozgrzewalna
min.5,0 beton spadowy 2% w kierunku wpustów
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

1.2 DACH PŁASKI NAD VIII KONDYGNACJĄ
10,0 żwir płukany 16-32mm
— geowłóknina
— papa warstwowa (antykorzenna)
— papa podkładowa (samoprzylepna)
20,0 wełna mineralna twarda
— papa termozgrzewalna
— papa podkładowa (samoprzylepna)
— preparat gruntujący
min.5,0 beton spadowy 2% w kierunku wpustów
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

1.4 DASZEK NAD BALKONAMI
— papa termozgrzewalna
— papa podkładowa (samoprzylepna)
5,0 styropian twardy EPS100
— preparat gruntujący
— płyta żelbetowa ze spadkiem
— wg proj. konstrukcji
5,0 styropian EPS70
— tynk zbrojeniowy/siatka na stałce (kolor wg rys. elewacji)

1.5 DASZEK NAD BALKONAMI VIII KONDYGNACJĄ
— papa warstwowa
— papa podkładowa (samoprzylepna)
3,0 wełna mineralna twarda
— preparat gruntujący
— płyta żelbetowa ze spadkiem
— wg proj. konstrukcji
5,0 wełna mineralna twarda
— tynk zbrojeniowy/siatka na stałce (kolor wg rys. elewacji)

2.0 STROP MIĘDZYPIĘTROWY POKOJE
0,8 panel podłogowy /wg opisu technicznego/
0,6 podkład XPS
— folia PE
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

2.1 STROP MIĘDZYPIĘTROWY KUCHNIA, ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ
1,3 gres na klej /wg opisu technicznego/
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny
Uwaga w pom. mokrych zasłosować:
- na kalibrową kolejkę z płytową folią
- na strop 7 z papy klejoną z nakładaniem do stosowania wewnętrzy

2.2 STROP KONIUNKCJI OGÓLNEJ
1,5 gres antypoślizgowy na klej
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

2.3 STROP SPOCZNIKU BIEGU SCHODOWE
2,0 gres antypoślizgowy na klej
— płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

2.4 STROP NAD PRZEJAZDEM POKOJE
0,8 panel podłogowy /wg opisu technicznego/
0,6 podkład XPS
— folia PE
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
1x styropian dylatacyjny (wokół słupów,dylatacji)
— do stosowania wewnętrznego
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
25,0 wełna mineralna/styropian elew. EPS 70
— w nadokiennych
— tynk elewacyjny

2.5 STROP NAD PRZEJAZDEM KUCHNIA, ŁAZIENKA, PRZEDPOKÓJ
1,3 gres na klej /wg opisu technicznego/
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x papa perodyczna klejona z dopuszczeniem
— do stosowania wewnętrznego
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
25,0 styropian elew. EPS 70
— tynk elewacyjny
Uwaga w pom. mokrych zasłosować:
- na kalibrową kolejkę z płytową folią

2.6 STROP NAD GARAŻEM KOMUNIKACJA OGÓLNA/USŁUGI
1,5 gres antypoślizgowy na klej
5,0 kalibrowana cementowa zbrojona
— folia PE
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0 styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x papa perodyczna klejona z dopuszczeniem
— do stosowania wewnętrznego
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
25,0 styropian elew. EPS 70
— tynk elewacyjny
Uwaga:
Cały strop o szczelności uniemożliwiającej przenikanie
spalin lub oparów paliwa.

2.7 STROP NAD GARAŻEM MIEJSCE DO USŁUG
2,0 gres antypoślizgowy na klej
— panelobiezący w płytek wg opisu technicznego
— strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
10,0 płyty systemowe z wełny kamiennej mokrowej
— płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny
— folia wodoszczelna w komunikacji ogólnej

2.8 STROP NAD GARAŻEM ŚMIETNIK
2,0 gres antypoślizgowy na klej
— panelobiezący w płytek wg opisu technicznego
— płyta żelbetowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia
— wg proj. konstrukcji
10,0 wełna mineralna
— tynk elewacyjny
Uwaga:
Cały strop o szczelności uniemożliwiającej przenikanie
spalin lub oparów paliwa.

3.1 POSADZKA GARAŻ KOMUNIKACJA OGÓLNA
2,0 gres antypoślizgowy na klej
— preparat gruntujący wg opisu technicznego
— płyta żelbetowa ze spadkiem (beton wodoreplepszalny)
— wg proj. konstrukcji
10,0 chudy beton
— grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.2 POSADZKA HALI GARAŻOWA/POMIESZCZENIA TECHNICZNE
— malowanie farbami do betonu
— np. EBITI zalanie mechaniczne
— płyta fundamentowa ze spadkiem w kierunku
— odwodnienia liniowego (beton wodoreplepszalny)
— wg proj. konstrukcji
10,0 chudy beton
— grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.3 POSADZKA KOMÓRKI LOKATORSKIE/KOMUNIKACJA
— malowanie farbami do betonu
— wg opisu technicznego
— płyta żelbetowa ze spadkiem (beton wodoreplepszalny)
— wg proj. konstrukcji
10,0 chudy beton
— grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

3.4 WYKOPOWE ZBIORNIK RETENCYJNY
— wodoszczelne, dwukowarstwowa wyprawa mineralna do
— zbiorników PCV
— płyta fundamentowa / ściany (beton wodoreplepszalny)
— wg proj. konstrukcji
10,0 chudy beton
— grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie

4.1 PŁYTA NAD GARAŻEM ZIELEŃ
10,0-20,0 substrat glebowy 'trawa'
0,2 włóka PP 300g/m2
10,0 warstwa drenażowa (żwir płukany/
1x geowłóknina
2,0 izolacja termiczna styropian/
1x papa ekierzchnia (antykorzenna)
1x papa podkładowa
— preparat gruntujący
— strop żelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia
— (beton wodoreplepszalny/wyrównujący) wg proj. konstrukcji

4.2 PŁYTA NAD GARAŻEM CHODNIK
8,0 kostka betonowa
min. 3,0 podsypka cementowo/piaskowa
— kruszywo/ po recyklingu/ betonu frakcji 32-45mm
10,0 warstwa drenażowa (żwir płukany/
1x geowłóknina
5,0 izolacja termiczna styropian/
1x papa ekierzchnia (antykorzenna)
1x papa podkładowa
— preparat gruntujący
— płyta żelbetowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia
— (beton wodoreplepszalny/wyrównujący) wg proj. konstrukcji

4.3 PŁYTA NAD GARAŻEM PARKING
8,0 kostka betonowa
— podsypka cementowo/piaskowa
— kruszywo/ po recyklingu/ betonu frakcji 32-45mm
min. 4,5 warstwa drenażowa (żwir płukany/
10,0 geowłóknina
5,0 izolacja termiczna styropian/
1x papa ekierzchnia (antykorzenna)
1x papa podkładowa
— preparat gruntujący
— płyta żelbetowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia
— (beton wodoreplepszalny/wyrównujący) wg proj. konstrukcji

4.4 PODWYŻKA DO GARAŻU
— zdalnie mechaniczne i szczotkowanie poprzeczne
— lub ostrzał ślalow ukośnych w jodełkę
36,0 płyta żelbetowa ze spadkiem (beton wodoreplepszalny/wyrównujący)
— wg proj. konstrukcji
10,0 styropur klejony na klej ATLAS STOPTER-N o 10
— (rozpowszechnia klej pod z wys. przeliwanie 10mm)
— wyrównawczy kolkarsi PCV (10x50x1)

5.1 BALKON
2,0 płytki gresowe mrozoodporne na elastycznej
— zaprawie klejowej wg opisu technicznego
— izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN
5,0 wylewka betonowa zbrojona włókiem
— polipropylenowym lub stalową
— folia
3,0 izolacja termiczna styropian twarty XPS
— płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
— płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0 styropian elew. EPS70
— tynk elewacyjny

5.2 TARAS
2,0 płytki gresowe mrozoodporne na elastycznej
— zaprawie klejącej wg sys. IZOHAN
— izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN
5,0 wylewka betonowa zbrojona włókiem
— polipropylenowym lub stalową
— folia
20,0 izolacja termiczna styropian twarty XPS
— ze spadkiem min. 1%
— płyta żelbetowa wg sys. IZOHAN
— płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
— tynk wewnętrzny

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami architektoniczno-budowlanymi, instalacyjnymi i wymaganiami w pod. opisie słownikowo m. in. zwłaszcza w strefy połączeniach i wymaganie klasy odporności ogniowej przyjrzeć.
2. Rysunek z wymiarowaniem nie uwzględniają wykończenia wszystkie dalsze i drobne powierzchnich, szczegółowe rozwiązania dotilaną należy przyjąć na podstawie rysunków.
3. Wymiarowanie otwór podano w świetle przejścia
4. Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
5. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji, rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
6. Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od podłogi wykończonej powyżej.
7. Elementy i materiały wykończeniowe niezbędnikowane zastaczone w projekcie wykonawczym.
8. Dane dotyczące etykietki i dbuwshi wg opisu technicznego.
9. Wszystkie zmiany w projekcie są dopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w stałej technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

±0.00 = 7,15 m.n.p.W

- ściany i słupy żelbetowe
- ściany z bloczków wapienno-piaskowych
- izol. termiczna wełna mineralna
- izol. termiczna styropian

A	04.2018	Rysunek wyjściowy

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/21 I 120/1 OBRĘB 4-1-04
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146/01_5 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-477 Warszawa, ul. Pelcyzyńskiego 30

AUTORZY PROJEKTU
MARBUD-INWEST
Projektowanie Budowlane Inwestycji
S.Bukalski W.Krzemieniecki Sp.j.
05-500 Piaseczno, ul.Geodezyjna 17 a tel.256
e-mail: biuro@marbudinwest.com.pl

PROJEKTANT: arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: BW/9/01 — KOPIA:
SPRAWDZAJĄCY: arch. Zbigniew Maciej WYRURZ upr.nr: IX.7575 — KOPIA:
BRANŻOWI: mgr inż. Monika ALTRYCH, tech.bud. Agnieszka Szymańska; inż. Paweł ROMAN, tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ P2
BUDYNEK B

BRANŻA		SKALA
ARCHITEKTURA	04.2018	1:50
FAZA		NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	A.P.02
		A