
































UWAGI

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m];
2. Opis jest integralną częścią opracowania;
3. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż;
4. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkiem architektonicznym, różnice konsultować na bieżąco z projektantem;
5. Rozpatrywać równocześnie z rysunkiem szalunkowym;
6. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami zbrojeniowymi przylegających elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.;
7. Wszelkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej;
8. Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;
9. Wszelkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta;
10. Wewnętrzne powierzchnie ścian wykonać w deskowaniu inwentaryzowanym, odciski złącz płyt po rozszalowaniu ogradować;
11. Wykonanie przerw roboczych w innych miejscach niż oznaczono na rysunkach należy uzgodnić z projektantem;
12. Lokalizację otworów sprawdzić z rysunkami pozostałych branż;
13. W miejscach otworów pręty przeciąć (dociąć) i zagiąć lub rozsunąć - Przekrój poprzeczny przeciętych prętów dodać jako dozbrojenie po obu stronach otworu w przypadku braku detalu;
14. Krawędzie betonu fazować min. 1,0/1,0cm;
15. Startery do ścian rozmieścić wg rysunku zbrojeniowego ścian;
16. Nadproża prefabrykowane osadzić przed betonowaniem;
17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest pełnowartościowym rysunkiem i w przypadku rewizji, bądź aktualizacji może zastępować wersję papierową;

Instalacje:

1. Położenie ciągów instalacyjnych i usytuowanie przejść przez elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektami WYKONAWCZYMI poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektów wykonawczych koordynacji dokona kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;
2. Przejścia instalacyjne o średnicy mniejszej lub równej Ø150 można wykonać bez dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Przejścia o średnicy większej należy dodatkowo ozbroić;
3. Przejścia instalacjami przez płyte, ścianę uszczelnić kołnierzem izolacyjnym klejonym do rury instalacyjnej, rurę instalacyjną osadzić w szalunku tak aby kołnierz znalazł się w połowie grubości płyty;

Minimalne długości zakładów (Lbd) prętów zbrojeniowych dla betonu C20/25 i stali B500B:

1. Pręt Ø8 - 40cm;
2. Pręt Ø10 - 50cm;
3. Pręt Ø12 - 60cm;
4. Pręt Ø14 - 70cm;
5. Pręt Ø16 - 80cm;

Łączenie prętów:

1. Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% wkładek w jednym przekroju;
2. Odległość pomiędzy przekrojami, w których następuje łączenie prętów musi być większa niż 0,3 długości zakładu;

LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| d | grubość; | R... | rdzeń; |
| DK | dolna krawędź; | W... | wieniec; |
| GK | górna krawędź; | Wn... | ściana; |
| WPS | wys. pom. w świetle; | N... | nadciąg; |
| RS | rura spustowa; | P... | podciąg; |
| PL... | płyta; | PP... | parapet; |
| S... | słup; | NP... | nadproże; |
| | | FB... | podłoga; |
| | | RA... | oś rury; |

OTULINY

1. 5,0 [cm] ;

RYSUNKI ZWIĄZANE

1. BK.005;
2. BK.015;
3. BK.025 - BK.026;
4. BK.031;

**Beton C30/37**

**Stal B500B**

| | | |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| A | 04.2018 | Rysunek wyjściowy |




















NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE
DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKT BRANŻOWY

LECHPROJEKT
PL 43-190 MIKOŁÓW UL.KROKUSÓW 12
TEL.+48/32/2262026 - FAX +48/32/2261869
http://www.lechprojekt.com biuro@lechprojekt.com

PROJEKTANT — PODPIS:
mgr inż. Piotr WESZKE
upr.nr: SLK / 5782 / PWBKb / 15

SPRAWDZAJĄCY — PODPIS:
mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI
upr.nr: 437 / 01

OPRACOWANIE
mgr inż. Marta WESZKE upr.nr: 560/83 — mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY
mgr inż. Leszek WESZKE — mgr inż. Piotr FERENC
inż. Paweł ROMAN — inż. Łukasz KOWALCZYK
--- — --- — PW

NAZWA RYSUNKU

ZBIORNIK RETENCYJNY
---
Szalunek / Zbrojenie

| BRANŻA | DATA | SKALA |
|---|---|---|
| KONSTRUKCJA | 04.2018 | - |

| FAZA | KOD PROJEKTU | NUMER RYSUNKU | REWIZJA |
|---|---|---|---|
| PROJEKT WYKONAWCZY | 4.RAD | BK.013.01.01 | A |



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

UWAGA ! Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). Kopiowanie w całości lub części bez zgody autora zabronione. Wykorzystywanie fragmentów utworu we własnych opracowaniach bez zgody autora zabronione.

Project: 1708 | Draw by: P.Weszke
Rev.n/a | n/a
File: 1708-0-PW-ab.dwg
20180502501345

ver 20180508 PDF

297mm