

UWAGI

1. Rzędne podane w [cm], poziomy w [m].
2. Opis jest integralną częścią rysunkowej.
3. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż.
4. Geometria oraz średnice poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami architektonicznymi, rysunkiem konstrukcyjnym technologii z projektowanymi urządzeniami technologicznymi oraz z projektami pozostałych branż.
5. Rozpoczęcie betonowania elementów przylegających do elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, wieńców, schodów itd., dopuszcza się po uzyskaniu przez kierownika budowy pozytywnej opinii technologicznej.
6. Rysunek konstrukcyjny należy stosować wyłącznie do projektowanego zakresu robót.
7. Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego.
8. Wymiary w terenie należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót budowlanych.
9. Dopuszczalne odstępstwa od wymiarów projektowych: ±1cm dla wymiarów do 3m, ±2cm dla wymiarów powyżej 3m.
10. Wymiary otworów w ścianach należy uzgodnić z projektami instalacji.
11. Lokalizacja otworów technologicznych w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.
12. Lokalizacja otworów technologicznych w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.
13. Wymiary otworów w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.
14. Wymiary otworów w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.
15. Wymiary otworów w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.
16. Wymiary otworów w stropach należy uzgodnić z projektami instalacji.