

**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

TBS Warszawa Północ sp. z o.o.

ul. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa

Warszawa, 14.02.2018

Nr sprawy: VVAW/EWT/18/1801689/1

Dotyczy: aktualizacji / korekty warunków technicznych przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej (nr ewidencyjny obiektu PS1-17-0210)

Na podstawie złożonego wniosku z dnia 05.02.2018r. Veolia Energia Warszawa S.A. koryguje wydane w dniu 04.09.2018r znak VVAW/EWT/17/1717727/1 techniczne warunki przyłączenia węzła ciepłego w obiekcie zlokalizowanym na działce nr ewid. 117/2, 120/1 z obr. 4-10-06 przy ul. Radzymińska, w zakresie miejsca włączenia do sieci ciepłowniczej.

I - Warunki techniczne przyłączenia:

➤ Przydział mocy cieplnej:

adres / nr budynku	Nr ewid. Veolia	N _{co} (kW)	N _{cw} ^{max} (kW)	N _{cw} ^{sr} (kW)	N _{went} ^{zima} (kW)	Razem (kW)
Radzymińska dz. 117/2, 120/1	PS1-17-0210	750	480	190	75	1015

Każdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji węzła ciepłego wymaga wystąpienia o korektę warunków przyłączenia.

➤ Miejsce włączenia do sieci ciepłowniczej (po korekcie): komora ciepłownicza A37/L10 zlokalizowana na sieci ciepłowniczej (s.c.) 2xDN125 w ul. Kuflewskiej. Należy zaprojektować s.c. 2xDN125 od komory ciepłowniczej do ul. Święciańskiej a następnie przyłączyć 2xDN100 do opiniowanego budynku.

Średnica projektowanego przyłącza: 2xDN100

Dla potrzeb projektowych sieci ciepłowniczej należy wystąpić do Działu Obsługi Majątku o informację o sieci ciepłowniczej, poprzez złożenie Zlecenia usługi z załączonym planem terenu, którego dotyczy zapytanie. Formularz Zlecenia usługi znajduje się na stronie www.energiadlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Taryfy i Cenniki → Cennik usług zewnętrznych i usług dodatkowych.

➤ Dla inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej.

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

www.veolia.pl



Wszelkie prace (w tym wcinka) związane z przerwą w przesyle ciepła mogą być wykonywane w terminie od 1 maja do 30 września.

Korekta warunków jest ważna łącznie z technicznymi warunkami przyłączenia określonymi w piśmie z dnia 04.09.2018r znak VWAW/EWT/17/1717727/1, które poza zapisami w niniejszym piśmie są nadal aktualne.

Niniejsze uzgodnienia aktualne są przez okres **dwóch lat** od daty wydania.

Kierownik Działu Technicznego
Magdalena Torka
Magdalena Torka

Do wiadomości:

1. HO
2. HP
3. DI
4. DR
5. EWO
6. ZEC Północ
7. MARBUD-Invest Wojciech Kostrowicki (biuro@marbud-invest.com.pl)
8. EWT a/a

Sprawę prowadził: Beata Płomińska Dział Techniczny tel (22) 658-52-13 e-mail Beata.plominska@veolia.com