


ROZDZIELNICA RWC WĘZŁA  
UKŁAD SIECI : TN-S




NAZWA ODBIORU	Ochrona przepięciowa	Zasilanie z RA	Oswietlenie węzła	Pompa c.o.A nr 1 WIL0 STRATOS 65/1-16	Pompa c.o.A nr 2 WIL0 STRATOS 65/1-16	Pompa c.w.A WIL0 STRATOS 2 29/1-8	Regulator RA 55/8	Pompa c.i.A nr 1 WIL0 Stratos 40/1-12	Pompa c.i.A nr 2 WIL0 Stratos 40/1-12
Moc [kW]		5,6	0,5	0,04-1,45	0,04-1,45	0,009-0,125	0,1	0,025-0,55	0,025-0,55
In [A]		9,0	2,4	0,3-6,4	0,3-6,4	0,13-1,1	0,2	0,2-2,4	0,2-2,4
Zakres termika [A]				6,3-10,0	6,3-10,0	1,0-1,6		2,5-4,0	2,5-4,0
Nr rys. schem. ster.				3	3	4		5	5
Napięcie [V]		400	230	230	230	230	230	230	230

P=9,3kW  
Ps=5,6kW  
Is=9,0A  
cosφ=0,90

OCHRONA OD PORAŻEN  
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCOPPODOPADOWE  
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA: 1).Pompy c.o. i c.t. stale pod napięciem!  
Wylączenie spod napięcia wyłącznikami F1,2 F4-7 oraz F9,10.  
(Uwagę umieścić na drzewkach rozdzielnic).

2). Słuki główne wyłączn. F1-F10 i F12 łączyc szeregowo i

NAZWA PROJEKTU <b>ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA</b> PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK			
INWESTOR <b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b> Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Półczyńskiego 30			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA <b>MARBUD-INWEST</b> Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Stulecki, W. Kostrowicki Sp.j. 00-310 Warszawa ul. Sienkiewicza 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl			
PROJEKTANT <b>Zbigniew Winiarek</b> upr. Wa-379/01	PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY <b>Magda Skoneczna</b> upr. MAZ/0568/PBE/16	PODPIS:		
OPROJOWANIE			
NAZWA RYSUNKU <b>SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RWC WĘZŁA</b>			
BRANŻA <b>ELEKTRYCZNA</b>	DATA <b>04.2018</b>	SKALA <b>---</b>	
FAZA <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	KOD PROJEKTU <b>2_RAD</b>	NUMER RYSUNKU <b>2_RAD/PW/IE/W/01</b>	REWIZJA <b>A</b>