Obwody główne pompy c.w.B	Zabezp. obwodów	Zabezp. przed suchobieg.	Obwody sterowania pompy c.w.		Sygnalizacja optyczna w RWC
			Ręczne	Automaty-czne	Praca pompy
			Zwacie lub przeciążenie	Awaria zbiorcza pompy	



Diagram łącznika S8

ŁK-15/1.834			
	R	0	A
	-45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne

Wyłączone

Automatyczne

X1: ✍ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC
MK5 - manometr kontaktowy instalacji c.w.B

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK

DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT	PODPIS:
Zbigniew Winiarek upr. Wa-379/01	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS:
Magda Skoneczna upr. MAZ/0568/PBE/16	

OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT STEROWANIA POMPĄ C.W.B

BRANŻA	DATA	SKALA
ELEKTRYCZNA	04.2018	-:-

FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	2.RAD	2.RAD/PW/IE/W/07	A