

Przy zagłębieniu s.c. ~~DN125/225~~ DN100/200 h=1,4m można rozważyć pominięcie kompensatora mieszkowego. (h=1,4m do osi rurociągu)

Za zgodność z technologią Finpol Rohr
Uzgodniono geometrię s.c. bez uwag / ~~z uwagami~~
Nr uzgodnienia 150/2018
Warszawa, dnia 24.04.2018
Zweryfikował RADPOL S.A.
mgr inż. Marta Niezbecka
weryfikator

NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Studziński , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Starzewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT
mgr inż. Jolanta Donew-Jałowicka
upr. Wa-55/96
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Monika Chociaj
upr. MAZ/0494/PWOS/06
PODPIS:

OPRACOWANE
mgr inż. Karolina Łachacz
mgr inż. Wioletta Mazur
inż. Joanna Stelmachowska

NAZWA RYSUNKU
SIEĆ CIEPŁOWNICZA
PROFIL

BRANŻA	DATA	SKALA
SANITARNA	04.2018	1:100/250

FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT BUDOWLANY	2.RAD	2.RAD/PE/IS/SC/02	A