



L. dz. 3198/2016

Warszawa, 3.06.2016r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164) udzielamy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wody ciepłej oraz wody zimnej i ciepłomierzy”, znak postępowania: 1/2016.

Pytanie:

Zgodnie wymaganiami technicznymi Zamawiającego, oferowane ciepłomierze muszą posiadać ważne w momencie dostawy zatwierdzenie typu urządzenia lub certyfikat badania typu MiD oraz zgodność z normami PN-EN 1434 części 1+ 6 - wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 2/2008 r., poz. 2). W myśl art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na ciepłomierzach posiadających w/w dopuszczenia i wymagania, oparte na wielostrumieniowych lub ultradźwiękowych przetwornikach przepływu, w tym posiadające 10 letnią baterię, możliwość montażu w pionie, rejestrowanie wskazań na koniec lub początek każdego miesiąca z pamięcią minimum 12 miesięcy, odporność na pole magnetyczne, możliwość odczytu wzrokowego z widocznym wskaźnikiem pracy ciepłomierza, klasę ciśnieniową PN10?

Zastosowanie przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego, umożliwi uzyskanie efektu założonego, za pomocą innych rozwiązań technicznych i nie ma wpływu na jakość sposobu obliczania energii cieplnej. Ponadto należy też wziąć pod uwagę fakt, że dopuszczenie urządzeń posiadających rozwiązania techniczne równoważne lub lepsze spowoduje, że w postępowaniu przetargowym będzie mogła wziąć udział większa liczba Wykonawców, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie opomiarowania mediów.




TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. II: Wymagania techniczne dotyczące ciepłomierzy, Zamawiający dopuszcza przetworniki jednostrumieniowe. Ciepłomierze oparte na wielostrumieniowych lub ultradźwiękowych przetwornikach przepływu nie odpowiadają potrzebom Zamawiającego.

Członek Zarządu
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Marek Goluch