

NUMER OBWODU	–	–	–			TG/o/1		TG/o/2		TG/o/3		TG/o/4	TG/o/5	TG/o/6	TG/o/7
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	3			20		22		14		3	3	14	11
MOC ZAINSTALOWANA [W]	5 000	–	–			720		800		500		210	210	75	50
TYP PRZEWODU	YDYżo 5x4	5x(LqY 1x6)	3x(LqY 1x2,5)		YDYżo 2x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 2x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 2x1,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający z RG-B	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Czujniki ruchu	Oprawy oświetlenia ogólnego	Czujniki ruchu	Oprawy oświetlenia ogólnego	Czujniki ruchu	Oprawy oświetlenia ogólnego	Wyłącznik zmierzchowy z zegarem tygodniowym, cyfrowym	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetlenia awaryjnego	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		TG	TG									WJAZD	WJAZD		



NUMER OBWODU	TG/1	TG/2	TG/3	TG/4	TG/5	TG/6		–	–	–		–	
ILOŚĆ ELEMENTÓW	1	1	1	1	1	1		–	–	–		–	
MOC ZAINSTALOWANA [W]	1000	1000	1100	1100	1100	550		–	–	–		–	
TYP PRZEWODU	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5		–	–	–		–	
NAZWA ODBIORNIKA	Brama 1	Brama 2	Pompa 1	Pompa 2	Pompa 3	Pompa 4		REZERWA	REZERWA	REZERWA		REZERWA	
LOKALIZACJA ODBIORNIKA													

TABLICA GARAŻU TG. WIDOK ELEWACJI



Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 125 A
Stopień ochrony: IP44 (n/t)
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym
Normy: PN-EN 61-439
Wymiary: 1100x550x160 mm

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
5F... – wyłącznik nadprądowy selektywny
Fl... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy

Układ sieci: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

* 3/ kWh – Licznik energii elektrycznej 3-fazowy (przeznaczyć do plombowania)
* – Przewidzieć do plombowania
PPP – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Petczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	07.2015	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	07.2015	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM P.W.	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA GARAŻU TG. SCHEMAT IDEOWY			RYS. NR IE-13

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.